

QA-12DI-4DO



Vai alla pagina QA-12DI-4DO per novità, aggiornamenti e download



SOMMARIO

Panoramica del prodotto 3

Caratteristiche tecniche 4

 Caratteristiche elettriche 4

 Caratteristiche comunicazione 4

Dati generali 5

Codice d'ordine 5

Connessione e installazione 6

 Terminazione BUS RS485 8

LED segnalazione frontali 8

Funzioni del prodotto 9

 Modbus 9

 Ingressi digitali 9

 Uscite digitali 9

 Memorizzazione uscite e totalizzatori 9

Configurazione del dispositivo 9

 Impostazione indirizzi Modbus RTU e baudrate via dip-switch 9

 Configurazione delle funzionalità 10

Q-WIZARD 10

Master Modbus di terze parti 10


Funzione 03 esadecimale (Lettura dei registri di mantenimento) 11

Funzione 06 esadecimale (Scrittura di un singolo registro di mantenimento) 11

Funzione 10 esadecimale (Scrittura di registri multipli) 12

Aggiornamento firmware 13

Mappa dei registri 13



AVVISI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

Di seguito sono elencate avvertenze di sicurezza ed informazioni da osservare per garantire la propria sicurezza personale e prevenire danni materiali.



La mancata osservanza dell'avvertenza può provocare **morte o gravi lesioni personali**.



La mancata osservanza dell'avvertenza potrebbe causare **danni materiali o gravi lesioni personali**.



Il costruttore **declina ogni responsabilità in merito alla sicurezza** elettrica in caso di utilizzo improprio dell'apparecchio.



Prima di eseguire qualsiasi operazione è obbligatorio leggere tutto il contenuto del presente manuale.

L'installazione e la messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da personale addestrato.



Prima della messa in servizio verificare che:

- non vengano superati i valori massimi di tutti i collegamenti, vedere il datasheet del prodotto;
- i cavi di collegamento non siano danneggiati e che non siano sotto tensione durante il cablaggio;
- la direzione del flusso di potenza e la rotazione delle fasi siano corrette.

Durante l'installazione, assicurarsi che sia installato un interruttore o un disgiuntore in prossimità del prodotto e che sia facilmente accessibile agli operatori.

Lo strumento deve essere disinstallato se non è più possibile garantire un funzionamento sicuro (ad es. danni visibili). In questo caso tutti i collegamenti devono essere scollegati. Lo strumento deve essere restituito alla fabbrica o ad un centro di assistenza autorizzato.



ATTENZIONE: campi magnetici di elevata intensità possono variare i valori misurati dal trasformatore. Evitare l'installazione nei pressi di: magneti permanenti, elettromagneti o masse di ferro. Se si riscontrano irregolarità, riorientare o spostare il dispositivo nella zona più appropriata.



Se le avvertenze non sono rispettate, il dispositivo potrebbe **danneggiarsi o non funzionare** come previsto.



Si prega di notare che i dati sulla targhetta devono essere rispettati.



È necessario rispettare le normative nazionali durante l'installazione e la scelta dei materiali per le linee elettriche



Riparazioni e modifiche devono essere eseguiti esclusivamente dal produttore. È vietato aprire la custodia e apportare modifiche allo strumento. In caso di manomissione del dispositivo decade il diritto di garanzia.



Il prodotto descritto in questo documento può essere utilizzato solo per l'applicazione specificata. È necessario rispettare i dati di alimentazione massima e le condizioni ambientali specificate nel datasheet di prodotto. Per il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchio sono necessari un trasporto e uno stoccaggio adeguati, nonché un montaggio, un'installazione, una movimentazione e una manutenzione professionali.

L'utilizzo in condizioni ambientali diverse dai limiti dichiarati, l'applicazione di segnali, tensioni correnti oltre i limiti dichiarati, possono provocare deviazioni anche significative delle tolleranze di misura dichiarate, anche irreversibili.



Il contenuto di questo documento è stato controllato per garantirne l'accuratezza, tuttavia potrebbe contenere errori o incongruenze e non è possibile garantirne la totale completezza o la correttezza.



Il documento è regolarmente soggetto a revisioni ed aggiornamenti. QEED si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche al prodotto e/o alla relativa documentazione tecnica, in ottica di miglioramento continuo della qualità. Accertarsi di consultare la versione aggiornata della documentazione disponibile sul sito web

www.qeed.it

In caso di errori o mancanza di informazioni necessarie in questo documento, vi preghiamo di informarci via e-mail a:

technical@qeed.it



Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi con servizio di raccolta differenziata). Il simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non verrà trattato come rifiuto domestico. Sarà invece consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che il prodotto venga smaltito in modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo sull'ambiente e la salute umana, che potrebbe essere causato da una gestione non conforme dello smaltimento del prodotto. Il riciclaggio dei materiali contribuirà alla conservazione delle risorse naturali. Per ricevere ulteriori informazioni più dettagliate Vi invitiamo a contattare l'ufficio preposto nella Vostra città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti o il fornitore da cui avete acquistato il prodotto.





PANORAMICA DEL PRODOTTO

Il QA-12DI-4DO è un modulo I/O slave dotato di 12 ingressi digitali optoisolati e 4 uscite a relay SPDT 5A - 230V_{ac}. Tutti gli ingressi possono essere impostati come totalizzatori o semplici contatti, per i quali sono previste un'uscita ausiliaria 12V per rilevamento contatti puliti e GND di richiusura per i contatti attivi. Il numero massimo di conteggi è pari a 2³² ed è disponibile un flag di underflow/overflow per segnalare il raggiungimento del numero massimo di conteggi.


Può essere alimentato sia in AC che in DC.

È dotato di completa separazione galvanica tra alimentazione, interfaccia seriale e USB, ingressi ed uscite.

LED di segnalazioni alimentazione/errore/comunicazione/stato ingressi ed uscite sulla parte frontale della scocca.

Interfaccia seriale RS485 per la comunicazione con protocollo Modbus RTU sia da software di configurazione **Q-WIZARD (scaricabile qui)**, sia con master Modbus di terze parti agendo sui registri della mappa di registri.

Predisposto per montaggio su barra DIN con morsetto T-BUS (opzionale) per connessione rapida con possibilità di inserimento/rimozione a caldo.



- 1 LED di segnalazione
- 2 Porta microUSB
- 3 DIP switch di configurazione
- 4 Morsetti alimentazione
- 5 Morsetti uscite
- 7 Morsetti ingressi e interfaccia RS485
- 8 Morsetto T-BUS per alimentazione e comunicazione Modbus RTU (opzionale)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche elettriche


Alimentazione	10÷40 V _{DC} o 20÷28 V _{AC} @50/60Hz
Assorbimento	250mA max
Isolamenti	Ingressi digitali, USB, interfaccia seriale RS485 e alimentazione galvanicamente isolate tra di loro a 1,5 kV Uscite relay isolate 4 kV
Ingressi	#12 ingressi digitali, tipologia PNP con comune in negativo e contatore a 32 bit e frequenza di campionamento massima 10kHz Intervallo tensione di ingresso per ingressi attivi 12-24V _{DC} Presenza terminale a 12V per rilevamento di contatti puliti
Uscite	#4 digitali a relay SPDT 5 A - 250 V _{AC}
Interfacce di comunicazione	RS485 Modbus RTU Porta microUSB
Interfaccia visiva	LED di segnalazione

Caratteristiche comunicazione

Protocollo	Modbus RTU
Baudrate	1200÷115200 bps (default 9600)
Indirizzi	1÷247 (default 1)
Formato dati	1 bit di start, 8 bit dati, parità NO/ODD/EVEN (default NO parità)
Ritardo alla risposta	1÷1000ms
Connessione	Tramite morsetto estraibile, T-BUS o micro USB



Dati generali

Temperatura di funzionamento	-15÷60° C
Temperatura di stoccaggio	-40÷85° C
Umidità relativa	10÷90% non condensante
Altitudine	Fino a 2000 m s.l.m.
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	115x111x18 mm 
Peso	140 g
Sezione cavi dei terminali	0.05÷1.5 mm ² (30÷14 AWG)
Omologazioni e certificazioni	EN 61000-6-3 + A1 2011; EN64000-6-2/2005; EN61010-1/2010 
Montaggio	Predisposizione per barra DIN

Codice d'ordine

Prodotto:	QA-12DI-4DO
Prodotto senza logo:	QA-12DI-4DO-T-NL
T-BUS:	QA-TBUS-22



CONNESSIONE E INSTALLAZIONE


Lo strumento è sviluppato per essere montato su guida DIN, con o senza l'ausilio del connettore T-BUS per l'interfacciamento di più strumenti con riduzione dei cablaggi.

Di seguito la descrizione delle funzionalità dei morsetti:


16 AC MAX 2,5 VA
10-40 Vdc
17 AC 20-28 Vac

Alimentazione dispositivo.

NOTA: Le linee devono essere dotate di un'opportuna protezione contro cortocircuiti e/o guasti accidentali



INGRESSI DIGITALI: ammissibili ingressi ad impulso fino a 10kHz provenienti da contatti (elettro-)meccanici, 12÷24V, PNP




USCITE DIGITALI: n°4 relay in scambio SPDT 5A / 250V_{AC}

RL1 - O1: uscita digitale #1

RL2 - O2: uscita digitale #2

RL3 - O3: uscita digitale #3

RL4 - O4: uscita digitale #4



Collegamento RS485 Modbus RTU: morsetti 32, 33 (B-), 34 (A+)



Collegamento T-BUS (necessita dell'accessorio T-BUS opzionale): è possibile apporre l'accessorio T-BUS sulla base del modulo per portare sia l'alimentazione sia la comunicazione seriale (vedi immagine sotto). Il numero di moduli supportati dal bus è in funzione dell'alimentatore utilizzato (verificare gli assorbimenti dei moduli)




Figura 1: installazione su barra DIN con T-BUS



Terminazione BUS RS485

Al fine di evitare sbilanciamenti nel bus di trasmissione, è consigliabile inserire una resistenza di terminazione all'inizio del bus RS485 (tipicamente sull'adattatore USB-RS485) ed alla fine (tipicamente in concomitanza dell'ultimo slave – attivabile anche via dip-switch). È opportuno scegliere resistenze da 120Ω con tolleranza 1%, che equivalgono all'impedenza tipica dei cavi RS485.

Sotto delle immagini a puro titolo indicativo:




Figura 2: Terminazione bus RS485

LED SEGNALE FRONTALI

Funzione	Stato	Significato
Power (verde)	Acceso	Alimentazione presente
Fail (giallo)	Acceso	Presenza di una o più anomalie/errori sul modulo (configurabile da Q-WIZARD o agendo sui registri dedicati pagina 13)
RX (rosso)	Lampeggiante	Il sistema sta ricevendo dati dalla RS485
TX (rosso)	Lampeggiante	Il sistema sta trasmettendo dati sulla RS485
O1...O4 (verde)	Acceso	Uscita digitale attiva
I1...I12(verde)	Acceso	Ingresso digitale attivo



FUNZIONI DEL PRODOTTO

Utilizzando il software di configurazione o agendo sui registri dedicati, si possono configurare le seguenti funzioni.

Modbus

Sono impostabili indirizzo, baudrate, parità e bit di stop.

Ingressi digitali

Possibilità di abilitare in conteggio sul fronte di salita o discesa [Reg. 40079], se conteggiare incrementando o decrementando [Reg. 40092] e impostare 6 livelli di filtraggio [Reg. 40080 - 40091] per variare la velocità di campionamento per mitigare eventuali rimbalzi dei contatti.

Uscite digitali

Lo stato delle uscite digitali può anche essere forzato dall'operatore [Reg. 40011].

Memorizzazione uscite e totalizzatori

Possibilità di abilitare il salvataggio in memoria non volatile dei totalizzatori e degli stati delle uscite in modo siano mantenute al riavvio dello strumento [Reg. 40933].

CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO

Impostazione indirizzi Modbus RTU e baudrate via dip-switch

Attraverso il DIP-switch presente sul frontale del modulo, è possibile modificare l'indirizzo Modbus RTU ed il baudrate. Nel caso in cui tutti i DIP-switch siano a zero, il modulo prenderà la configurazione da EEPROM, viceversa quella impostata tramite DIP-switch.

USB OTG	ON							
	<input type="checkbox"/>							
	1	2	3	4	5	6	7	8
EEPROM	0	0	0	0	0	0		
Add: 1	0	0	0	0	0	1		
Add: 2	0	0	0	0	1	0		
Add: 63	1	1	1	1	1	1		
9600							0	0
19200							0	1
38400							1	0
57600							1	1

Indirizzi maggiori a 63 e valori di baudrate diversi da quelli selezionabili da DIP-switch sono configurabili tramite il software di configurazione Q-WIZARD o con le funzioni Modbus RTU sotto riportate agendo sui registri dedicati.

Alzando il DIP switch 1 visibile dal foro presente sulla custodia del prodotto (visibile nella figura più sotto), si attiva la terminazione dinamica (120Ω) del Modbus RTU (da eseguire solo sull'ultimo modulo della catena - vedi Figura 2 al paragrafo Terminazione bus RS485).




Figura 3: Dip-switch

NOTA: Per rendere attive tutte le modifiche via DIP-switch è necessario togliere e ridare alimentazione al dispositivo.

Configurazione delle funzionalità

È possibile collegarsi al prodotto attraverso un dispositivo seriale RS485 come il nostro Q-USB485 oppure utilizzando la porta microUSB.

Nel caso di utilizzo della microUSB per la sola configurazione l'alimentazione principale dai morsetti non è necessaria, mentre deve essere presente per avere tutte le funzionalità attive (monitoraggio in tempo reale); nel caso di configurazione da morsetti l'alimentazione deve sempre essere fornita.

La configurazione del modulo può essere effettuata con il nostro software di configurazione **Q-WIZARD** o con qualsiasi master Modbus di terze parti agendo sui registri della mappa riportata a pagina 13.

Q-WIZARD

Tramite il software di configurazione **Q-WIZARD (scaricabile da qui)** è possibile configurare tutti i parametri del dispositivo seguendo i semplici passaggi auto esplicativi.

Oltre alla configurazione dei vari parametri, ingressi ed uscite, il **Q-WIZARD** permette anche il monitoraggio in tempo reale delle variabili del dispositivo.

Master Modbus di terze parti

In alternativa, si può mettere in comunicazione il prodotto direttamente con un Master Modbus RTU di terze parti con impostazioni di comunicazione in accordo con la configurazione dei dip-switch (nel caso di utilizzo della microUSB le impostazioni dei DIP sono ininfluenti).

Il protocollo di comunicazione supportato è il Modbus RTU Slave:

- Connessioni Modbus RTU: A+ e B- come previsto dagli standard Modbus RTU
- Funzioni Modbus RTU supportate: 03 esadecimale (lettura registri multipli, max 100), 06 esadecimale (scrittura singola), 10 esadecimale (scrittura registri multipli)
- la numerazione degli indirizzi Modbus RTU è con convenzione "1 BASED" (standard) ma il registro fisico è a base 0; all'indirizzo logico, per es. 40010, corrisponde l'indirizzo fisico #9, come previsto dagli standard Modbus RTU

NOTA: tutti i cambi di impostazione dei parametri di configurazione devono essere seguiti dal comando di salvataggio in flash 0xC1C0 = Flash settings save command nel registro 40121; i cambi dei parametri di comunicazione del dispositivo in aggiunta devono anche essere seguiti anche dal comando 0xC1A0 = Reboot command nel registro 40121.

In questo caso tutte le configurazioni del dispositivo saranno eseguite agendo sulla Mappa dei Registri Modbus RTU disponibile nell'ultimo capitolo di questo documento utilizzando le funzioni:

- Lettura dei registri di mantenimento (funzione 03 esadecimale)
- Scrittura di un singolo registro di mantenimento (funzione 06 esadecimale)
- Scrittura di registri multipli (funzione 10 esadecimale)



Funzione 03 esadecimale (Lettura dei registri di mantenimento)

Questa funzione viene utilizzata per leggere il contenuto di un blocco continuo di registri di mantenimento (word). Il frame di richiesta specifica l'indirizzo del registro di partenza e il numero di registri da leggere. È possibile leggere al massimo 120 registri (parole) con una singola richiesta, quando non diversamente specificato. I dati del registro nel messaggio di risposta sono impacchettati come due byte per registro (word), con i contenuti binari allineati a destra all'interno di ciascun byte. Per ogni registro, il primo byte contiene i bit di ordine superiore (MSB) e il secondo contiene i bit di ordine inferiore (LSB).

Frame di richiesta			
Descrizione	Lunghezza	Valore	Note
Indirizzo fisico	1 byte	1 to F7 HEX (1 to 247)	
Codice funzione	1 byte	03 HEX	
Indirizzo iniziale	2 bytes	0000 to FFFF HEX	Ordine bytes: MSB, LSB
Quantità di registri (N word)	2 bytes	1 to 10 HEX (1 to 16)	Ordine bytes: MSB, LSB
CRC	2 bytes		

Frame di risposta (azione corretta)			
Descrizione	Lunghezza	Valore	Note
Indirizzo fisico	1 byte	1 to F7 HEX (1 to 247)	
Codice funzione	1 byte	03 HEX	
Quantità di byte richiesti	1 byte	N word * 2	
Valore del registro	N*2 bytes		Ordine bytes: MSB, LSB
CRC	2 bytes		

Frame di risposta (azione non corretta)			
Descrizione	Lunghezza	Valore	Note
Indirizzo fisico	1 byte	1 to F7 HEX (1 to 247)	Possibile eccezione: 01: funzione illegale 02: indirizzo dati illegale 03: valore dati illegale 04: guasto del dispositivo slave
Codice funzione	1 byte	83 HEX	
Codice di eccezione	1 byte	01, 02, 03, 04 (see note)	
CRC	2 bytes		

Funzione 06 esadecimale (Scrittura di un singolo registro di mantenimento)

Questa funzione viene utilizzata per scrivere un singolo registro di mantenimento. Il frame di richiesta specifica l'indirizzo del registro (word) da scrivere e il suo contenuto.

La risposta corretta è un'eco della richiesta, restituita dopo che il contenuto del registro è stato scritto.

Frame di richiesta			
Descrizione	Lunghezza	Valore	Note
Indirizzo fisico	1 byte	1 to F7 HEX (1 to 247)	
Codice funzione	1 byte	06 HEX	
Indirizzo iniziale	2 bytes	0000h to FFFF HEX	Ordine bytes: MSB, LSB
Valore del registro	2 bytes	0000h to FFFF HEX	Ordine bytes: MSB, LSB
CRC	2 bytes		



Frame di risposta (azione corretta)

Descrizione	Lunghezza	Valore	Note
Indirizzo fisico	1 byte	1 to F7 HEX (1 to 247)	
Codice funzione	1 byte	06 HEX	
Indirizzo iniziale	2 bytes	0000h to FFFF HEX	Ordine bytes: MSB, LSB
Valore del registro	2 bytes	0000h to FFFF HEX	Ordine bytes: MSB, LSB
CRC	2 bytes		

Frame di risposta (azione non corretta)

Descrizione	Lunghezza	Valore	Note
Indirizzo fisico	1 byte	1 to F7 HEX (1 to 247)	Possibile eccezione:
Codice funzione	1 byte	86 HEX	01: funzione illegale
Codice di eccezione	1 byte	01, 02, 03, 04 (see note)	02: indirizzo dati illegale
CRC	2 bytes		03: valore dati illegale 04: guasto del dispositivo slave

Funzione 10 esadecimale (Scrittura di registri multipli)

Questa funzione viene utilizzata per scrivere un blocco di registri contigui (massimo 2). I valori richiesti da scrivere sono specificati nel campo dati della richiesta. I dati sono impacchettati come due byte per registro.

La risposta corretta restituisce il codice di funzione, l'indirizzo di inizio e la quantità di registri scritti.

Frame di richiesta

Descrizione	Lunghezza	Valore	Note
Indirizzo fisico	1 byte	1 to F7 HEX (1 to 247)	
Codice funzione	1 byte	10 HEX	
Indirizzo iniziale	2 bytes	0000 to FFFF HEX	Ordine bytes: MSB, LSB
Quantità di registri (N word)	2 bytes	0001 to 0078 HEX	Ordine bytes: MSB, LSB
Conteggio dei byte	1 byte	N word * 2	
Valore del registro	N * 2 bytes	value	Ordine bytes: MSB, LSB
CRC	2 bytes		

Frame di risposta (azione corretta)

Descrizione	Lunghezza	Valore	Note
Indirizzo fisico	1 byte	1 to F7 HEX (1 to 247)	
Codice funzione	1 byte	10 HEX	
Indirizzo iniziale	2 bytes	0000 to FFFF HEX	Ordine bytes: MSB, LSB
Quantità di registri (N word)	2 bytes	0001 to 0078 HEX	Ordine bytes: MSB, LSB
CRC	2 bytes		

Frame di risposta (azione non corretta)

Descrizione	Lunghezza	Valore	Note
Indirizzo fisico	1 byte	1 to F7 HEX (1 to 247)	Possibile eccezione:
Codice funzione	1 byte	90 HEX	01: funzione illegale
Codice di eccezione	1 byte	01, 02, 03, 04 (see note)	02: indirizzo dati illegale
CRC	2 bytes		03: valore dati illegale 04: guasto del dispositivo slave

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Il prodotto è predisposto per l'aggiornamento firmware tramite la porta USB utilizzando una pendrive standard dove sarà collocato il file e un cavo micro USB OTG. Per poter aggiornare il firmware basterà togliere l'alimentazione dal modulo, inserire nel prodotto la pendrive con all'interno il file e ripristinare l'alimentazione. A questo punto la scheda andrà a scaricarsi il file in automatico e aggiornerà il firmware senza modificare le configurazioni caricate in fase di programmazione. Durante la fase di aggiornamento la luce del led FAIL sarà intermittente.

MAPPA DEI REGISTRI

Register Name	Description	Register Type	R/W	Default	Address Modbus
Machine ID	Machine ID	UShort [16b]	R	9	40001
FW version	Firmware version	UShort [16b]	R		40002
Status	bit 0 → fail EEPROM calibration bit 1 → fail EEPROM configuration bit 2 → fail HW bit 3 → fail log bit 4 → fail RTC bit 5 → fail EEPROM bit 6 → fail FRAM init bit 7 → fail FRAM	UShort [16b]	R	0	40003
Digital input real-time status	bit[0] = Din1; ... Bit[11]= Din12	UShort [16b]	R		40004
Digital output real-time status	Dout real output: bit[0]=Dout1 bit[1]=Dout2 bit[2]=Dout3 bit[3]=Dout4	UShort [16b]	R		40005
DIP	bit[0-7] = dip switch status	UShort [16b]	R		40006
Digital output commander	Manual conf. Dout: bit[0]=Dout1 bit[1]=Dout2 bit[2]=Dout3 bit[3]=Dout4	UShort [16b]	R/W		40011
Overflow	bit[0]= 0 → Totalizer 1 not in overflow/underflow 1 → Totalizer 1 in overflow/underflow bit[1]= 0 → Totalizer 2 not in overflow/underflow 1 → Totalizer 2 in overflow/underflow ... bit[11]= 0 → Totalizer 12 not in overflow/underflow 1 → Totalizer 12 in overflow/underflow	UShort [16b]	R/W		40012
Totalizer Din 1	Totalizer 1	ULong [32b-LSW]	R/W	0	40015
Totalizer Din 2	Totalizer 2	ULong [32b-LSW]	R/W	0	40017
Totalizer Din 3	Totalizer 3	ULong [32b-LSW]	R/W	0	40019
Totalizer Din 4	Totalizer 4	ULong [32b-LSW]	R/W	0	40021
Totalizer Din 5	Totalizer 5	ULong [32b-LSW]	R/W	0	40023
Totalizer Din 6	Totalizer 6	ULong [32b-LSW]	R/W	0	40025
Totalizer Din 7	Totalizer 7	ULong [32b-LSW]	R/W	0	40027
Totalizer Din 8	Totalizer 8	ULong [32b-LSW]	R/W	0	40029
Totalizer Din 9	Totalizer 9	ULong [32b-LSW]	R/W	0	40031
Totalizer Din 10	Totalizer 10	ULong [32b-LSW]	R/W	0	40033
Totalizer Din 11	Totalizer 11	ULong [32b-LSW]	R/W	0	40035
Totalizer Din 12	Totalizer 12	ULong [32b-LSW]	R/W	0	40037
Totalizer mode	bit[0]= 0 → Din1 rising 1 → Din1 falling bit[1]= 0 → Din2 rising 1 → Din2 falling ... bit[11]= 0 → Din12 rising 1 → Din12 falling	UShort [16b]	R/W	0	40079
Filter Din 1	Number of samples of the filter (every 41us)	UShort [16b]	R/W	1	40080
Filter Din 2	Number of samples of the filter (every 41us)	UShort [16b]	R/W	1	40081
Filter Din 3	Number of samples of the filter (every 41us)	UShort [16b]	R/W	1	40082
Filter Din 4	Number of samples of the filter (every 41us)	UShort [16b]	R/W	1	40083
Filter Din 5	Number of samples of the filter (every 41us)	UShort [16b]	R/W	1	40084



Register Name	Description	Register Type	R/W	Default	Address Modbus
Filter Din 6	Number of samples of the filter (every 41us)	UShort [16b]	R/W	1	40085
Filter Din 7	Number of samples of the filter (every 41us)	UShort [16b]	R/W	1	40086
Filter Din 8	Number of samples of the filter (every 41us)	UShort [16b]	R/W	1	40087
Filter Din 9	Number of samples of the filter (every 41us)	UShort [16b]	R/W	1	40088
Filter Din 10	Number of samples of the filter (every 41us)	UShort [16b]	R/W	1	40089
Filter Din 11	Number of samples of the filter (every 41us)	UShort [16b]	R/W	1	40090
Filter Din 12	Number of samples of the filter (every 41us)	UShort [16b]	R/W	1	40091
Up-down mode	bit[0]= 0 → Totalizer 1 incremental 1 → Totalizer 1 decremental bit[1]= 0 → Totalizer 2 incremental 1 → Totalizer 2 decremental ... bit[11]= 0 → Totalizer 12 incremental 1 → Totalizer 12 decremental	UShort [16b]	R/W	0	40092
Digital output initial state	bit[14] = FRAM for totalizer disabled/ enabled bit[15] = FRAM for Dout disabled/ enabled	UShort [16b]	R/W	0xC000	40093
Address, parity, stopbits	MSB: modbus address LSB: bit[0-1] = parity 0 → none 1 → Odd 2 → Even LSB: bit[2] = stop bits 0 → 1 1 → 2	UShort [16b]	R/W	256	40094
Baudrate	0 → 1200 1 → 2400 2 → 4800 3 → 9600 4 → 19200 5 → 38400 6 → 57600 7 → 115200	UShort [16b]	R/W	3	40095
Command	0xC1C0: Flash setting save command 0xD166: Dip read command 0xC1A0: Reboot command	UShort [16b]	R/W		40121
Serial Number (min, sec)	Partial serial number (format: mm-ss)	UShort [16b]	R/W		40124
Serial Number (day, hour)	Partial serial number (format: dd-hh)	UShort [16b]	R/W		40125
Serial Number (year, Month)	Partial serial number (format: yy-MM)	UShort [16b]	R/W		40126
HW version	HW version	UShort [16b]	R/W		40127

LEGENDA:

Short [16b] = Signed Short (16 bit)
 UShort [16b] = Unsigned Short (16 bit)

Long [32b-MSW] = Signed Long (32 bit - MSW First Register)
 Long [32b-LWS] = Signed Long (32 bit - LSW First Register)
 ULong [32b-LSW] = Unsigned Long (32 bit - LSW First Register)
 ULong [32b] = Unsigned Long (32 bit)

Float [32b-MSW] = Float (32 bit - MSW First Register)
 Float [32b-LSW] = Float (32 bit - LSW First Register)

UInt [16b] = Unsigned Integer (16 bit)
 UInt [32b-MSW] = Unsigned Integer (32 bit - MSW First Register)
 Int [64b-LSW] = Signed Long Long (64 bit - LSW First Register)